



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE KAPSAMI (024528-TSE-01/03nolu belge devamı) : ŞAMDAN PANO ELEKTRİKVE TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61439-2 / 09.10.2013

Tip/Model: SPD2500-SG Model
Kullanım Alanına Göre Tip - AG Güç Dağıtım Donanımı
Tasarıma Göre Tip - Çok Kabin Tipi,Civatalı,Dikili Tip
Tesis Şartına Göre Tip-Bina İçi
Elektrik Çarpmasına Göre Tip-Yetkili Personel
Çalışma Gerilimi (Ue) -400 V AC
Ana Devrelerde Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp) -8 kV
Yardımcı Devrelerin Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp)
Yalıtım Gerilimi (Ui) -690 V
Donanım Çalışma Akımı (Ina) -2500 A
Her Bir Devrenin Çalışma Akımı (Inc) -2500 A,1600 A,800A,800A,800A,800A
Frekans (Fn) -50 Hz.

Donanımın Ana Devre Kısa Süreli Dayanım Akımı (Icw), Ve Süresi (Sn) -50 KA/1 s- SİGMA
Donanımın Tali Devre Kısa Süreli Dayanım Akımı (Icw), Ve Süresi (Sn)- 25 kA/ 1 s
Donanımın Tali Devre Kısa Süreli Dayanım Akımı (Icw), Ve Süresi (Sn)- 25 kA/ 1 s
Donanımın Tali Devre Kısa Süreli Dayanım Akımı (Icw), Ve Süresi (Sn)- 25 kA/ 1 s
Donanımın Tali Devre Kısa Süreli Dayanım Akımı (Icw), Ve Süresi (Sn)- 25 kA/ 1 s
Kısa Devre Koruma Cihazının (Cihazlarının) Niteliği(Marka Model)-2500 A için SİGMA SFA 2500MASTERPACK ŞALTER ,VİKO VFM5-800-SN2 800A ŞALTER,EATON LZM4 800A ŞALTER,MAKEL MK800-800A ŞALTER ,LEGRAND DPX3 1600-800A ŞALTER

Donanım Ağırlığı (Kg) -850 KG
Donanım Çalışma Sıcaklığı (°C)- -5 /+40
Donanım Çalışma Yüksekliği (M)-2100
Dış Koruma Derecesi (IP) -IP 40
Mekanik Darbe Koruması Sınıfı-İK 08
Donanım Soğutma Tipi (Doğal/Cebri)-Doğal*
Donanım Boya Rengi- Ral 7035
Donanım Boya Kalınlığı- 60-80 micron
Donanım sac Kalınlığı (Metal) (mm)- CRS sac (1,5mm +2mm)

e-imzalı/e-signed

27.12.2019

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopyasını ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=otw5hknk> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

