



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or TSE veya or T S E

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

024528-TSE-01/08

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

07.01.2015

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL

31.12.2025

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER

ŞAMDAN PANO ELEKTRİK VE TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

H.RIFATPAŞA MAH. PERPA TİC.MERK. A BLOK NO:K5 /172 ŞİŞLİ
İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ŞAMDAN PANO ELEKTRİK VE TURİZM SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

MALTEPE MAH. ÇİFTE HAVUZLAR CADDESİ AYVALIDERE YOLU
NO:3/3 ZEYTİNBURNU/İST. İSTANBUL / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

024528-TSE-01/07

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK

ŞAMDAN PANO

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD

TS EN IEC 61439-2 / 30.09.2021 -- TS EN IEC 61439-1 / 30.09.2021

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

-ALÇAK GERİLİM ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENİ PANOSU

ŞP2500 MODEL,1600KVA

1)Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni Panosu, Ue:400 V, Ui:690 V, 50 Hz, Inc:2500 A, Icw:55kA, Bina içi, IP42, IK08

2)Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni Panosu, Ue:400 V, Ui:690 V, 50 Hz, Inc:1600 A, Icw:33kA, Bina içi, IP42, IK08

Ürün bilgileri:

Ticari Markası : ŞAMDAN PANO

Tip/Model: ŞP2500

Kullanım Alanına Göre Tip - AG Güç Dağıtım Donanımı

Tasarıma Göre Tip - Çok Kabin Tipli,Cıvatalı,Dikili Tip

e-imzalı/e-signed

24.12.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahvil edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=otw5hkns> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



1 / 5

*Belgeyi Kullanmak İçin Onay Alınız.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or TSE veya or T S E

(024528-TSE-01/08nolu belge devamı) : ŞAMDAN PANO ELEKTRİKVE TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN IEC 61439-2 / 30.09.2021 -- TS EN IEC 61439-1 / 30.09.2021

Tesis Şartına Göre Tip-Bina İçi
Elektrik Çarpmasına Göre Tip-Yetkili Personel
Çalışma Gerilimi (Ue) -400 V AC
Ana Devrelerde Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp) -8 kV
Yardımcı Devrelerin Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp)
Yalıtım Gerilimi (Ui) -690 V
Donanım Çalışma Akımı (Ina) -2500 A
Her Bir Devrenin Çalışma Akımı (Inc) -2500 A,1600 A
Frekans (Fn) -50 Hz.

Donanımın Ana Devre Kısa Süreli Dayanım Akımı (Icw), Ve Süresi (Sn) -55 kA/1 s- Schneider Electric (K.D 10.04.2017)

Donanımın Dağıtım Devresi Kısa Süreli Dayanım Akımı (Icw), Ve Süresi (Sn) -33 kA/ 1 s
Donanımın Tali Devre Kısa Süreli Dayanım Akımı (Icw), Ve Süresi (Sn)- 30 kA/ 1 s

Donanımın Nötr Devresi Kısa Süreli Dayanım Akımı (Icw), Ve Süresi (Sn) -33 kA/ 1 s
Kısa Devre Koruma Cihazının Şartlı Kısa Devre Akımı (Icc) -55 kA/ 1 s
Kısa Devre Koruma Cihazının (Cihazlarının) Niteliği(Marka Model)-2500 A için Schneider Electric, M25N1 STR38S MASTERPACK ŞALTER-1600 A için SIEMENS 3VL 1600 3VL8716 KOMPAK ŞALTER

Donanım Ağırlığı (Kg) -490 KG
Donanım Çalışma Sıcaklığı (°C)- -5 /+40
Donanım Çalışma Yüksekliği (M)-2000
Dış Koruma Derecesi (IP) -IP 42

Mekanik Darbe Koruması Sınıfı-İK 08

Donanım Soğutma Tipi (Doğal/Cebri)-Doğal
Donanım Boya Rengi- Ral 7035
Donanım Boya Kalınlığı- 60-80 micron
Donanım sac Kalınlığı (Metal) (mm)- CRS sac (1,5mm + 2mm)

-ALÇAK GERİLİM ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENİ PANOSU ,
SPD2500-AB MODEL 2250 A A.G,1600KVA

e-imza/e-signed

24.12.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=otwShkns> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

2 / 5

*Belgeyi Kullanmak İçin Onay Alınız.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ve **TSE** veya/ve **ТСТ**

(024528-TSE-01/08nolu belge devamı) : **ŞAMDAN PANO ELEKTRİKVE TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN IEC 61439-2 / 30.09.2021 -- TS EN IEC 61439-1 / 30.09.2021

(07.11.2018 K.D)

- 1)Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni Panosu, Ue:400 V, Ui:690 V, 50 Hz, Inc:2500 A, Icw:50kA, Bina içi, IP40, IK10
- 2)Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni Panosu, Ue:400 V, Ui:690 V, 50 Hz, Inc:800 A, Icw:40kA, Bina içi, IP40, IK10
- 3)Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni Panosu, Ue:400 V, Ui:690 V, 50 Hz, Inc:800 A, Icw:40kA, Bina içi, IP40, IK10
- 4)Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni Panosu, Ue:400 V, Ui:690 V, 50 Hz, Inc:800 A, Icw:25kA, Bina içi, IP40, IK10
- 5)Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni Panosu, Ue:400 V, Ui:690 V, 50 Hz, Inc:800 A, Icw:25kA, Bina içi, IP40, IK10

Ürün bilgileri:

Ticari Markası : ŞAMDAN PANO

Tip/Model: SPD2500-AB Model,

Kullanım Alanına Göre Tip - AG Güç Dağıtım Donanımı

Tasarıma Göre Tip - Çok Kabin Tipli,Cıvatalı,Dikili Tip

Tesis Şartına Göre Tip-Bina İçi

Elektrik Çarpmasına Göre Tip-Yetkili Personel

Çalışma Gerilimi (Ue) -400 V AC

Ana Devrelerde Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp) -8 kV

Yardımcı Devrelerin Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp)

Yalıtım Gerilimi (Ui) -690 V

Donanım Çalışma Akımı (Ina) -2250A

Her Bir Devrenin Çalışma Akımı (Inc) -2250A,1600 A,800A,800A,800A,800A

Frekansı (Fn) -50 Hz.

Donanımın Ana Devre Kısa Süreli Dayanım Akımı (Icw), Ve Süresi (Sn) -50 kA/1 s- ABB

Donanımın Tali Devre Kısa Süreli Dayanım Akımı (Icw), Ve Süresi (Sn)- 25 kA/ 1 s

Donanımın Tali Devre Kısa Süreli Dayanım Akımı (Icw), Ve Süresi (Sn)- 25 kA/ 1 s

Donanımın Tali Devre Kısa Süreli Dayanım Akımı (Icw), Ve Süresi (Sn)- 25 kA/ 1 s

Donanımın Tali Devre Kısa Süreli Dayanım Akımı (Icw), Ve Süresi (Sn)- 25 kA/ 1 s

Kısa Devre Koruma Cihazının (Cihazların) Niteliği(Marka Model)-2500 A için ABB SACE E2.2N 2500A In=2250A

ŞALTER MASTERPACK ŞALTER, VİKO VFM5-800-SN2 800A ŞALTER,EATON LZM4 800A ŞALTER,MAKEL

MK800-800A ŞALTER ,LEGRAND DPX3 1600-800A ŞALTER

Donanım Ağırlığı (Kg) -850 KG

Donanım Çalışma Sıcaklığı (°C) -5 /+40

Donanım Çalışma Yüksekliği (M)-2100

Dış Koruma Derecesi (IP) -IP 40

Mekanik Darbe Koruması Sınıfı-IK 10

e-imzalı/e-signed

24.12.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=otw5hkns> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



3 / 5

*Belgeyi Kullanmak İçin Onay Alınız.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or TSE veya or TSE

(024528-TSE-01/08nolu belge devamı) : ŞAMDAN PANO ELEKTRİKVE TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN IEC 61439-2 / 30.09.2021 -- TS EN IEC 61439-1 / 30.09.2021

Donanım Soğutma Tipi (Doğal/Cebri)-Doğal
Donanım Boya Rengi- Ral 7035
Donanım Boya Kalınlığı- 60-80 micron
Donanım sac Kalınlığı (Metal) (mm)- CRS sac (1,5mm + 2mm)

-ALÇAK GERİLİM ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENİ PANOSU ,
SPD2500-SG MODEL,2500 A A.G, 1600kVA
(07.11.2018 K.D)

- 1)Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni Panosu, Ue:400 V, Ui:690 V, 50 Hz, Inc:2500 A, Icw:50kA, Bina içi, IP40, IK10
- 2)Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni Panosu, Ue:400 V, Ui:690 V, 50 Hz, Inc:800 A, Icw:40kA, Bina içi, IP40, IK10
- 3)Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni Panosu, Ue:400 V, Ui:690 V, 50 Hz, Inc:800 A, Icw:40kA, Bina içi, IP40, IK10
- 4)Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni Panosu, Ue:400 V, Ui:690 V, 50 Hz, Inc:800 A, Icw:25kA, Bina içi, IP40, IK10
- 5)Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni Panosu, Ue:400 V, Ui:690 V, 50 Hz, Inc:800 A, Icw:25kA, Bina içi, IP40, IK10

Ürün bilgileri:

Ticari Markası : ŞAMDAN PANO
Tip/Model: SPD2500-SG Model
Kullanım Alanına Göre Tip - AG Güç Dağıtım Donanımı
Tasarıma Göre Tip - Çok Kabin Tipli,Civatalı,Dikili Tip
Tesis Şartına Göre Tip-Bina İçi
Elektrik Çarpmasına Göre Tip-Yetkili Personel
Çalışma Gerilimi (Ue) -400 V AC
Ana Devrelerde Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp) -8 kV
Yardımcı Devrelerin Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp)
Yalıtım Gerilimi (Ui) -690 V
Donanım Çalışma Akımı (Ina) -2500 A
Her Bir Devrenin Çalışma Akımı (Inc) -2500 A,1600 A,800A,800A,800A,800A
Frekans (Fn) -50 Hz.

Donanımın Ana Devre Kısa Süreli Dayanım Akımı (Icw), Ve Süresi (Sn) -50 KA/1 s- SİGMA
Donanımın Tali Devre Kısa Süreli Dayanım Akımı (Icw), Ve Süresi (Sn)- 25 kA/ 1 s
Donanımın Tali Devre Kısa Süreli Dayanım Akımı (Icw), Ve Süresi (Sn)- 25 kA/ 1 s
Donanımın Tali Devre Kısa Süreli Dayanım Akımı (Icw), Ve Süresi (Sn)- 25 kA/ 1 s

e-imzalı/e-signed

24.12.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızırtı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=otw5hkns> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



4 / 5

*Belgeyi Kullanmak İçin Onay Alınız.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or TSE veya or TSE

(024528-TSE-01/08nolu belge devamı) : ŞAMDAN PANO ELEKTRİKVE TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN IEC 61439-2 / 30.09.2021 -- TS EN IEC 61439-1 / 30.09.2021

Donanımın Tali Devre Kısa Süreli Dayanım Akımı (Icw), Ve Süresi (Sn)- 25 kA/ 1 s
Kısa Devre Koruma Cihazının (Cihazlarının) Niteliği(Marka Model)-2500 A için SİGMA SFA 2500 MASTERPACK
ŞALTER ,VİKO VFM5-800-SN2 800A ŞALTER,EATON LZW4 800A ŞALTER,MAKEL MK800-800A ŞALTER
,LEGRAND DPX3 1600-800A ŞALTER

Donanım Ağırlığı (Kg) -850 KG
Donanım Çalışma Sıcaklığı (°C)- -5 /+40
Donanım Çalışma Yüksekliği (M)-2100
Dış Koruma Derecesi (IP) -IP 40
Mekanik Darbe Koruması Sınıfı-İK 10
Donanım Soğutma Tipi (Doğal/Cebri)-Doğal
Donanım Boya Rengi- Ral 7035
Donanım Boya Kalınlığı- 60-80 micron
Donanım sac Kalınlığı (Metal) (mm)- CRS sac (1,5mm + 2mm)
(K.D 13.12.2022) (K.D 21.10.2024)

e-imzalı/e-signed

24.12.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=otw5hkns> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



5 / 5

*Belgeyi Kullanmak İçin Onay Alınız.